

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО КАЛИНИНСКОМУ, ЛЫСОГОРСКОМУ И САМОЙЛОВСКОМУ РАЙОНАМ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

412484. РФ. Саратовская область, г. Калининск, ул. Советская, д.31, тел.8(8454912-13-51. E-mail: gpn42@gumchs.saratov.ru

Предписание № 27/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Красавка
Самойловского района Саратовской области» Беликовой Нине Николаевне.

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по Калининскому, Лысогорскому и Самойловскому районам Саратовской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области подполковника внутренней службы Васёнкина В.В. от 29 мая 2017 года №27, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 02 июня 2017 г. по 28 июня 2017 г. старшим дознавателем ОНД и ПР по Калининскому, Лысогорскому, Самойловскому районам Саратовской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области подполковником внутренней службы Нестеровым В.В... проведена проверка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Красавка Самойловского района Саратовской области», расположенной по адресу: место нахождения РФ, Саратовская область, Самойловский район, с. Красавка, ул. Ленина, д.25, место осуществления деятельности РФ, Саратовская область, Самойловский район, с.Красавка, ул. Ленина, д.25.

Совместно с директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Красавка Самойловского района Саратовской области» Беликовой Н.Н.

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и | Отметка (подпись) о выполнении (указываете только выполнение) |
|-------|--|--|--|---|
| 2. | отсутствует документ подтверждающий проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения (срок периодичности проводится не реже 1 раз в год) в здании школы с.Воронино; | п. 21 Правил противопожарного режима в РФ | 01.06.2018 | |
| | на территории школы с. Воронино отсутствует противопожарный водосточник; | ст.4, ст.62 ФЗ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ, п.4.1 СП 8.13130.09 | 01.06.2018 | |

| | | | | |
|----|--|--|------------|--|
| 3. | отсутствует документ подтверждающий проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения в здании школы с. Полоцкое (срок периодичности проводится не реже 1 раз в год); | 21 НИР в РФ | 01.06.2018 | |
| 4. | отсутствует документ подтверждающий проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения в здании школы с. Низовка (срок периодичности проводится не реже 1 раз в год); | 21 ППР в РФ | 01.06.2018 | |
| 5. | не соответствует требованиям пожарной безопасности напольное покрытие в коридоре школы с. Низовка; | ч.7 ст. 4, ст. 151 Ф3 от 22.07.08 г. № 123-ФЗ, п. 7.4* СНиП 21-01-97*, ст. 46 Ф3 от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ, ст. 1 Ф3 от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ | 01.06.2018 | |
| 6. | отсутствует дверное полотно, разделяющее помещения коридор на пути эвакуации №2 в школе с. Низовка; | п. 23 ППР в РФ | 01.06.2018 | |
| 7. | отсутствует ограждение на кровлю, здания школы с. Низовка; | ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 8.11 Строительные нормы и правила "Пожарная безопасность зданий и сооружений" СНиП 21-01-97* | 01.06.2018 | |
| 8. | чердачное помещение не отделено от основных помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарной преградой в школе с. Низовка; | п. 7.4* СНиП 21-01-97*, ст. 46 Ф3 от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ, ст. 1 Ф3 от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ, ст.151 Ф3 от 22.07.08 г. № 123-ФЗ | 01.06.2018 | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти; - руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; - руководители органов местного самоуправления; - собственники имущества; - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; - лица,

в том порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; - должностные лица в
ЛХ компетенции; - иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах
архитектурного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов,
иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Старший дознаватель ОНД и ПР
по Калининскому, Лысогорскому и
Самойловскому районам
Саратовской области УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Саратовской области
подполковник внутренней службы
«29» июня 2017 г.*



В. В. Нестеров

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

*директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
с.Красавка Самойловского района Саратовской области»*

ННБеликова

«29» июня 2017 г.