



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО КАЛИНИНСКОМУ, ЛЫСОГОРСКОМУ И САМОЙЛОВСКОМУ РАЙОНАМ  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

412484, РФ, Саратовская область, г. Калининск, ул. Советская, д.31, тел.8(84549)2-13-51, E-mail:vasenkin-1972@mail.ru

Предписание № 47/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Красавка  
Самойловского района Саратовской области» Беликовой Нине Николаевне.

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по Калининскому, Лысогорскому и Самойловскому районам Саратовской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области подполковника внутренней службы Васёнкина В.В. от 25 мая 2016 года №47, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 01 июня 2016 г. по 24 июня 2016 г. старшим дознавателем ОНД и ПР по Калининскому, Лысогорскому, Самойловскому районам Саратовской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области подполковником внутренней службы Нестеровым В.В. проведена проверка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Красавка Самойловского района Саратовской области», расположенной по адресу: место нахождения РФ, Саратовская область, Самойловский район, с.Красавка, ул. Ленина, д.25, место осуществления деятельности РФ, Саратовская область, Самойловский район, с.Красавка, ул. Ленина, д.25.

Совместно с директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Красавка Самойловского района Саратовской области» Беликовой Н.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование подачи сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников школы и (или) транслирующей этот сигнал организации в здании школы с.Воронино;	ч.7 ст. 83 ФЗ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ	01.06.2017	
2.	отсутствует документ подтверждающий проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения (срок периодичности проводится не реже 1 раз в год) в здании школы с.Воронино;	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ	01.06.2017	
3.	на территории школы с. Воронино отсутствует противопожарный водосточник;	ст.4, ст.62 ФЗ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ, п.4.1 СП 8.13130.09	01.06.2017	

4.	система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование подачи сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников школы и (или) транслирующей этот сигнал организации здании школы с. Полоцкое;	ч.7 ст. 83 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г. № 123-ФЗ	01.06.2017	
5.	отсутствует документ подтверждающий проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения в здании школы с. Полоцкое (срок периодичности проводится не реже 1 раз в год);	21 ППР в РФ	01.06.2017	
6.	система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование подачи сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников школы и (или) транслирующей этот сигнал организации здании школы с. Полтавка;	ч.7 ст. 83 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г. № 123-ФЗ	01.06.2017	
7.	отсутствует документ подтверждающий проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения в здании школы с. Низовка (срок периодичности проводится не реже 1 раз в год);	21 ППР в РФ	01.06.2017	
8.	система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование подачи сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников школы и (или) транслирующей этот сигнал организации здании школы с. Низовка	ч.7 ст. 83 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г. № 123-ФЗ	01.06.2017	
9.	не соответствует требованиям пожарной безопасности напольное покрытие в коридоре школы с. Низовка;	ч.7 ст. 4, ст. 151 ФЗ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ, п. 7.4* СНиП 21-01-97*, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ, ст. 1 ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ	01.06.2017	
10.	не проведен с работниками школы с. Низовка внеплановый противопожарный инструктаж;	п. 3 ППР в РФ, ст. 4 ФЗ№123, п. 22 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций (приложение к приказу МЧС России от 12.12.1997 г. №645)»	01.06.2017	
11.	в потолочном помещении раздевалки мальчиков имеется отверстие в школе с. Низовка;	п. 22 ППР в РФ	01.06.2017	
12.	на пути эвакуации расположен ящик с песком в помещении коридора школы с. Низовка;	п. 36 ППР в РФ	01.06.2017	
13.	отсутствует дверное полотно, разделяющее помещения коридор на пути эвакуации №2 в школе с. Низовка;	п. 23 ППР в РФ	01.06.2017	
14.	отсутствует дверное полотно, разделяющее помещения коридор и музей в школе с. Низовка;	п. 23 ППР в РФ	01.06.2017	

15.	не оборудован эвакуационный выход №2 автономным знаком пожарной безопасности «Выход» в здании школы с. Низовка;	п. 33 ППР в РФ	01.06.2017	
16.	отсутствует ограждение на кровлю, здания школы с. Низовка;	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 8.11 Строительные нормы и правила "Пожарная безопасность зданий и сооружений" СНиП 21-01-97*	01.06.2017	
17.	не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией складское помещение в раздевалки для мальчиков в школе с. Низовка;	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", таб. А3 СП 5.13130 (свод правил Российской Федерации «Система противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. Автоматическая пожарная сигнализация и автоматическое пожаротушение»	01.06.2017	
18.	не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией складское помещение в раздевалки для девочек в школе с. Низовка;	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", таб. А3 СП 5.13130 (свод правил Российской Федерации «Система противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. Автоматическая пожарная сигнализация и автоматическое пожаротушение».	01.06.2017	
19.	чердачное помещение не отделено от основных помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарной преградой в школе с. Низовка;	п. 7.4* СНиП 21-01-97*, ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ, ст. 1 ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ, ст.151 ФЗ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ	01.06.2017	
20.	в не рабочем состоянии находится автоматическая пожарная сигнализация в школе с. Красавка;	п. 61 ППР в РФ	01.06.2017	

21. отсутствует документ подтверждающий проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения (срок периодичности проводится не реже 1 раз в год) в школе с. Красавка.	п. 21 ППР в РФ.	01.06.2017	
--	-----------------	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти; - руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; - руководители органов местного самоуправления; - собственники имущества; - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; - должностные лица в пределах их компетенции; - иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Старший дознаватель ОНД и ПР  
по Калининскому, Лысогорскому и  
Самойловскому районам  
Саратовской области УНД и ПР Главного управления  
МЧС России по Саратовской области  
подполковник внутренней службы  
«24» июня 2016 г.*



*В.В. Нестеров*

М.Л.П.\*

**Предписание для исполнения получил:**

*директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  
с.Красавка Самойловского района Саратовской области»*

*Н.Н.Беликова*

*«24» июня 2016 г.*